

Situazione: Incendio limitato	Azione:	B100	B010
Incaricati: Addetti antinc.	- mettere in sicurezza le persone: farle uscire dalla stanza dove il piccolo incendio si e' sviluppato - usare l'estintore, avendo cura di avere sempre una via di uscita alle spalle se l'incendio viene spento - aprire le finestre per areare la stanza - controllare i danni con particolare attenzione agli impianti elettrici (l'incendio potrebbe aver danneggiato l'isolamento dei cavi) - se non ci sono danni riprendere l'attivita' dopo un tempo sufficiente per areare la stanza - se ci sono o si sospettano danni far intervenire la squadra di manutenzione e nel frattempo impedire l'accesso alla stanza se non si riesce a spegnere l'incendio - interrompere subito l'azione e abbandonare la stanza, chiudendo la porta alle spalle - dare l'allarme per l'evacuazione dell'edificio e fare iniziare l'uscita dall'edificio cominciando dai locali vicini a quello in cui si e' sviluppato l'incendio		
Situazione: Odore di gas all'interno.	Azione:	B110	B015
Incaricati: Addetti antinc.	- chiudere la valvola del gas - Sganciare l'impianto elettrico - areare i locali fino a quando non si sente piu' l'odore di gas - Segnalare il problema all'azienda del gas		
Situazione: Odore di gas o sostanze chimiche o vapori dall'esterno.	Azione:	B150	B018
Incaricati: Addetti antinc.	- Chiudere le finestre - Verificare che nessuno abbia problemi o dei malori. In questo caso chiamare il 118 - Chiamare i vigili del fuoco		
Situazione: Preallarme dal sistema antincendio.	Azione:	B180	B019
Incaricati: CP 0.13	- verificare la zona / locale che ha segnalato l'allarme - in caso di falso allarme, resettare il sistema - in caso di incendio limitato, intervenire con l'estintore - in caso di incendio esteso, dare l'allarme generale.		
CP 1.7			
Situazione: Incendio non limitato, incendio limitato che non si e' riusciti a spegnere con l'estintore o quantita' elevate di fumo	Azione:	B200	B020
Incaricati: CP 0.13	- decidere l'evacuazione e azionare l'allarme		
CP 1.7			

Situazione:	Azione:	B200	B022
Incendio non limitato, incendio limitato che non si e' riusciti a spegnere con l'estintore o quantita' elevate di fumo	- telefonare ai Vigili del fuoco (115) specificando: - il proprio nome - l'indirizzo e il nome della scuola - descrivendo brevemente cosa e' successo		
Incaricati:			
CP 0.13			
CP 1.7			

Situazione:	Azione:	B450	B025
Allarme.	Gli insegnanti: - aprono la porta dell'aula e fanno defluire i ragazzi restando sulla porta - controllano che l'aula sia vuota, prendono il cartello verde/giallo, chiudono la porta (non a chiave) e si accodano alla classe - quando al personale e' affidato il controllo di un gruppo di ragazzi (laboratori, mensa, intervallo, ecc.), il personale li fa uscire e controlla che nessuno sia rimasto nel locale - la classe o il gruppo vengono accompagnati al punto di raccolta secondo le indicazioni delle piantine e della segnaletica - nell'uscita devono essere evitati rallentamenti, corse, spinte e deve essere tenuto insieme il gruppo con un ragionevole ordine - l'insegnante deve restare in fondo al gruppo oppure controllare visivamente la coda del gruppo - nel punto di raccolta controllano che tutti gli studenti presenti in aula siano presenti nel punto di raccolta - segnaleranno l'eventuale mancanza di ragazzi o di feriti (utilizzando il cartello verde/giallo) - l'addetto che raccoglie i cartelli verde/giallo autorizzera' il rientro nell'edificio I ragazzi: - devono uscire rapidamente evitando di correre e spingere - non devono recuperare cappotti o giacche che non siano sul percorso di uscita. Non devono attardarsi a raccogliere cartelle o altri oggetti - all'esterno devono raggiungere l'area di raccolta - non devono rientrare nella scuola sino a quando non vengono riportati in classe dall'insegnante L'insegnante dovra' sempre avere presente, il numero dei ragazzi, presenti a scuola e temporaneamente non presenti in classe (bagno, segreteria, altri locali della scuola).		
Incaricati:			
Insegn. e studenti			

Situazione:	Azione:	B450	B050
Allarme.	- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno		
Incaricati:			
CP 0.1			
CP 0.2			

Situazione:	Azione:	B450	B050
Allarme.	- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno		
Incaricati:			
CP 0.3			
CP 0.4			

Situazione: Allarme.	Azione:	B450	B050
Incaricati: CP 0.5	- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno		
CP 0.6			
Situazione: Allarme.	Azione:	B450	B050
Incaricati: CP 1.1	- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno		
CP 1.2			
Situazione: Allarme.	Azione:	B450	B050
Incaricati: CP 1.3	- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno		
CP 1.4			
Situazione: Allarme.	Azione:	B450	B050
Incaricati: CP 1.5	- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno		
CP 1.6			
Situazione: Allarme.	Azione:	B450	B050
Incaricati: CP 2.1	- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno		
CP 2.2			
Situazione: Allarme.	Azione:	B450	B050
Incaricati: CP 2.3	- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno		
CP 2.4			
Situazione: Allarme.	Azione:	B450	B050
Incaricati: CP 2.5	- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno		
CP 2.6			

Situazione: Allarme.	Azione:	B450	B080
Incaricati:	- assistere la persona con handicap durante l'uscita - l'insegnante di classe, in caso di necessita', si occuperà di assistere le persone con handicap, anche temporanee nell'uscita - dove non sia possibile conducono le persone sul pianerottolo della scala di sicurezza o della scala protetta, segnaleranno la situazione e attenderanno i soccorsi		
Situazione: Allarme.	Azione:	B450	B090
Incaricati: CP 0.7	- verificare nell'area di raccolta la presenza di tutte le classi, raccogliendo da ogni insegnante il cartello verde/giallo o la conferma a voce della presenza di tutti i ragazzi. - nel caso in cui qualcuno risulti mancante avvierà subito la ricerca. - nel caso di feriti, verrà prestata una prima assistenza e si attiveranno i soccorsi. - all'arrivo dei soccorsi fornirà indicazioni e informazioni e segnalerà ogni situazione problematica.		
CP 0.8			
Situazione: Allarme.	Azione:	B450	B090
Incaricati: CP 0.9	- verificare nell'area di raccolta la presenza di tutte le classi, raccogliendo da ogni insegnante il cartello verde/giallo o la conferma a voce della presenza di tutti i ragazzi. - nel caso in cui qualcuno risulti mancante avvierà subito la ricerca. - nel caso di feriti, verrà prestata una prima assistenza e si attiveranno i soccorsi. - all'arrivo dei soccorsi fornirà indicazioni e informazioni e segnalerà ogni situazione problematica.		
CP 0.10			
Situazione: Allarme.	Azione:	B450	B090
Incaricati: CP 0.11	- verificare nell'area di raccolta la presenza di tutte le classi, raccogliendo da ogni insegnante il cartello verde/giallo o la conferma a voce della presenza di tutti i ragazzi. - nel caso in cui qualcuno risulti mancante avvierà subito la ricerca. - nel caso di feriti, verrà prestata una prima assistenza e si attiveranno i soccorsi. - all'arrivo dei soccorsi fornirà indicazioni e informazioni e segnalerà ogni situazione problematica.		
CP 0.12			
Situazione: Allarme.	Azione:	B450	B090
Incaricati: CP 1.8	- verificare nell'area di raccolta la presenza di tutte le classi, raccogliendo da ogni insegnante il cartello verde/giallo o la conferma a voce della presenza di tutti i ragazzi. - nel caso in cui qualcuno risulti mancante avvierà subito la ricerca. - nel caso di feriti, verrà prestata una prima assistenza e si attiveranno i soccorsi. - all'arrivo dei soccorsi fornirà indicazioni e informazioni e segnalerà ogni situazione problematica.		
CP 1.9			
Situazione: Allarme.	Azione:	B450	B100
Incaricati: CP 0.13	- interrompere l'energia elettrica agendo sul pulsante di sgancio e l'erogazione di combustibili agendo sulla valvola del gas o l'intercettazione del combustibile		
CP 1.7			
Situazione: Allarme.	Azione:	B450	B110
Incaricati: Addetti antinc.	- in caso di incendio, l'addetto utilizzerà l'idrante, se: a) l'uscita è completata e non è rimasto nessuno nell'edificio b) si ha la certezza che l'energia elettrica è stata interrotta in tutto l'edificio c) se questo non comporta rischi per la sua sicurezza personale - se una sola di queste condizioni non si fosse realizzata, l'addetto NON utilizzerà l'idrante		

Situazione:	Azione:	B451	B025T
Scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	Gli insegnanti: - curano che tutti i ragazzi siano in posizione di sicurezza e quindi si mettono in posizione di sicurezza anche loro; - attendono la fine della scossa ed al termine fanno uscire i ragazzi; - controllano che l'aula sia vuota, prendono il cartello verde/giallo, chiudono la porta (non a chiave) e si accodano alla classe - quando al personale e' affidato il controllo di un gruppo di ragazzi (laboratori, mensa, intervallo, ecc.), il personale li fa mettere in posizione di sicurezza, uscire al termine della scossa e controlla che nessuno sia rimasto nel locale - la classe o il gruppo vengono accompagnati al punto di raccolta secondo le indicazioni delle piantine e della segnaletica - nell'uscita devono essere evitati rallentamenti, corse, spinte e deve essere tenuto insieme il gruppo con un ragionevole ordine - l'insegnante deve restare in fondo al gruppo oppure controllare visivamente la coda del gruppo - nel punto di raccolta fanno l'appello o contano gli studenti - segnaleranno l'eventuale mancanza di ragazzi nell'area di raccolta o di feriti (nel caso utilizzando il cartello verde/giallo) - attenderanno istruzioni per il rientro I ragazzi: - devono porsi in posizione di sicurezza sotto tavoli o banchi o contro le pareti evitando le zone con armadi o vetrate o oggetti che potrebbero cadere - al termine della scossa devono uscire rapidamente evitando di correre e spingere - non devono recuperare cappotti o giacche che non siano sul percorso di uscita. Non devono attardarsi a raccogliere cartelle o altri oggetti - all'esterno devono raggiungere l'area di raccolta		

Situazione:	Azione:	B451	B050
Scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno		
Incaricati:			
CP 0.1			
CP 0.2			

Situazione:	Azione:	B451	B050
Scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno		
Incaricati:			
CP 0.3			
CP 0.4			

Situazione:	Azione:	B451	B050
Scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno		
Incaricati:			
CP 0.5			
CP 0.6			

Situazione:	Azione:	B451	B050
Scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno		
Incaricati:			
CP 1.1			
CP 1.2			

Situazione:	Azione:	B451	B050
Scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno		
Incaricati:			
CP 1.3			
CP 1.4			

Situazione:	Azione:	B451	B050
Scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno		
Incaricati:			
CP 1.5			
CP 1.6			

Situazione:	Azione:	B451	B050
Scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno		
Incaricati:			
CP 2.1			
CP 2.2			

Situazione: Scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	Azione: - controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno	B451	B050
Incaricati: CP 2.3 CP 2.4			
Situazione: Scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	Azione: - controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno	B451	B050
Incaricati: CP 2.5 CP 2.6			
Situazione: Scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	Azione: - verificare nell'area di raccolta la presenza di tutte le classi, raccogliendo da ogni insegnante il cartello verde/giallo o la conferma a voce della presenza di tutti i ragazzi. - nel caso in cui qualcuno risulti mancante avvia subito la ricerca. - nel caso di feriti, verrà prestata una prima assistenza e si attiveranno i soccorsi. - all'arrivo dei soccorsi fornirà indicazioni e informazioni e segnalerà ogni situazione problematica.	B451	B090
Incaricati: CP 0.7 CP 0.8			
Situazione: Scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	Azione: - verificare nell'area di raccolta la presenza di tutte le classi, raccogliendo da ogni insegnante il cartello verde/giallo o la conferma a voce della presenza di tutti i ragazzi. - nel caso in cui qualcuno risulti mancante avvia subito la ricerca. - nel caso di feriti, verrà prestata una prima assistenza e si attiveranno i soccorsi. - all'arrivo dei soccorsi fornirà indicazioni e informazioni e segnalerà ogni situazione problematica.	B451	B090
Incaricati: CP 0.9 CP 0.10			
Situazione: Scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	Azione: - verificare nell'area di raccolta la presenza di tutte le classi, raccogliendo da ogni insegnante il cartello verde/giallo o la conferma a voce della presenza di tutti i ragazzi. - nel caso in cui qualcuno risulti mancante avvia subito la ricerca. - nel caso di feriti, verrà prestata una prima assistenza e si attiveranno i soccorsi. - all'arrivo dei soccorsi fornirà indicazioni e informazioni e segnalerà ogni situazione problematica.	B451	B090
Incaricati: CP 0.11 CP 0.12			

Situazione:	Azione:	B451	B090
Scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	- verificare nell'area di raccolta la presenza di tutte le classi, raccogliendo da ogni insegnante il cartello verde/giallo o la conferma a voce della presenza di tutti i ragazzi. - nel caso in cui qualcuno risulti mancante avvia subito la ricerca. - nel caso di feriti, verrà prestata una prima assistenza e si attiveranno i soccorsi. - all'arrivo dei soccorsi fornirà indicazioni e informazioni e segnalerà ogni situazione problematica.		
Incaricati:			
CP 1.8			
CP 1.9			

Situazione:	Azione:	B451	B100
Scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	- interrompere l'energia elettrica agendo sul pulsante di sgancio e l'erogazione di combustibili agendo sulla valvola del gas o l'intercettazione del combustibile		
Incaricati:			
CP 0.13			
CP 1.7			

Situazione:	Azione:	B600	B180
Presenza di feriti.	in presenza di feriti, anche lievi viene: - prestata una prima assistenza - se il fatto non è banale e completamente risolto verrà chiamato telefonicamente il 118 - all'arrivo dei soccorsi fornirà informazioni		
Incaricati:			
Addetti pr. socc.			